

ATTESTATION DE CONFORMITE ATTESTATION OF CONFORMITY

N°IND-62561-4-12092016B

Aux exigences de la norme NF EN 62561-4:2011 / *To the requirements of standard NF EN 62561-4:2011.*

Pour le matériel / For the apparatus :

COLLIER A BILLE / *CLAMPING COLLAR*

Référence / Reference : P6058 / P6059

Constructeur / Manufacturer :

INDELEC
61 chemin des Postes
59500 Douai
France

SELON LES REFERENTIELS / ACCORDING TO STANDARDS :

NF EN 62561-4 (11-2011)

Laboratoires d'essai / Testing laboratories :

Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)

33 avenue du Général Leclerc

BP8

92266 Fontenay-aux-Roses Cedex

France

Téléphone / Telephone : +33 1 40 95 60 60 Fax : +33 1 40 95 86 56

Courriel / Email : contact@lcie.fr Website : www.lcie.fr

Responsable technique / *Technical Manager* : Mr Jean-Luc SALMON

LiRi LAB

61 chemin des Postes

59500 Douai

Téléphone / Telephone : +33 3 27 944 293 Fax : +33 3 27 944 945

Website : www.indelec.com

Responsable certification / *Certification Manager* : Mr Sylvain FAUVEAUX

DOCUMENTS PRIS EN COMPTE / REVELANT DOCUMENTS :

Rapport d'essai / *Test report* : LCIE N° 138819-679658 A (03/02/2016),

Rapport d'essai / *Test report* : INDELEC N° IND-EMC-11032016 (11/03/2016).

PRODUITS TESTES / TESTED ITEMS :

Numéro de série / *Serial No.* : P6058

TESTS EFFECTUES / TESTS PERFORMED :

◆ Essai de tenue en corrosion BS et SO₂ au LCIE le 15 janvier 2016 par Mr Jean-Luc Salmon, Responsable Technique.

Corrosion Withstand tests using salt mist and SO₂ performed at LCIE's on the 20th of September 2005 by Mr Jean-Luc Salmon, Technical Manager.

◆ Tests mécaniques chez INDELEC le 5 avril 2005 par Mr Patrick Savary, Technicien aux Services Techniques.

Mechanical tests performed at INDELEC's on the 5th of September 2016 by Mr Patrick Savary, Technical Department technician.

RESULTATS DES TESTS / TESTS RESULTS :

Produits <i>Products</i>	Essais de tenue corrosion <i>Corrosion withstand tests</i>	Essais mécaniques <i>Mechanical tests</i>
P6058	CONFORME / COMPLIANT	CONFORME / COMPLIANT

CONCLUSION

Les résultats des tests du collier à bille P6058 sont conformes aux exigences de la norme NF EN 62561-4:2011. Par conséquent, la référence P6059, qui partage les caractéristiques de la référence P6058, bénéficie aussi de la présente conformité.

The tests of the clamping collar P6058 comply with the requirements of the NF EN 62561-4:2011 standard. Consequently, reference P6059 showing the same features as reference P6058, benefits from this present conformity.

Pour INDELEC / On behalf of INDELEC,

Dr Sylvain FAUVEAUX
Chef de Projets R&D / R&D Project Manager,
Responsable certification LiRi LAB / LiRi LAB Certification Manager

Douai (France), 12/09/2016.

