

# ATTESTATION DE CONFORMITE ATTESTATION OF CONFORMITY N°CEI000082

Aux exigences de la norme NF EN 62561-2:2016 / *To the requirements of standard NF EN 62561-2:2016.*

## **Pour le matériel / For the apparatus :**

PIQUET TERRE ACIER CUIVRE 14.3-2m / *EARTH ROD STEEL COPPER 14.3-2m*

## **Référence / Reference :** P7043

## **Constructeur / Manufacturer :**

INDELEC  
61 chemin des Postes  
59500 Douai  
France

## **SELON LES REFERENTIELS / ACCORDING TO STANDARDS :**

NF EN 62561-2 (12-2016)

## **DOCUMENTS PRIS EN COMPTE / REVELANT DOCUMENTS :**

Rapport d'essai / *Test report* : EKE 161028

## **CONCLUSION**

Les résultats des tests du piquet de terre P7043 sont conformes aux exigences de la norme NF EN 62561-2:2016.

*The tests of the earth rod P7043 comply with the requirements of the NF EN 62561-2:2016 standard.*

Pour INDELEC / *On behalf of INDELEC,*

Dr Sylvain FAUVEAUX  
Chef de Projets R&D / *R&D Project Manager,*  
Responsable certification LiRi LAB / *LiRi LAB Certification Manager*

Douai (France), 28/06/2017.

