Industry & Facilities



CFRTIFICAT D'INSPECTION N° 2436847/1/1

INSPECTION CERTIFICATE
N°d'affaire BV : 2436847/1/1
BV Job Nr:

PROJET: Paratonnerres à dispositif d'amorçage Project		Réf:	
Client BV : INDELEC		Cde N°: 11006948 du 17/02/2012	
BV Client :		(client à BV)	
Fabricant :	INDELEC	Cde N°: sans objet.	
Manufacturer	61, Chemin Postes	(client au fabricant)	
	59500 DOUAI	(client to Manufacturer)	
Inspection of	demandée par : Mr THIRION ested bv:		

FOURNITURE / OBJET DE L'INSPECTION SUPPLY / SUBJECT OF INSPECTION	ITEM N°	Quantité (Qty)	
Paratonnerre à dispositif d'amorçage :			
- PrimeR (45us) NP1301000003	sans	1	

Limites du l'inspection : Scope of inspection:

> Détails (Particulars):

Revue documentaire des essais d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage Test de l'avance à l'amorçage du paratonnerre à dispositif d'amorçage

- Référentiels utilisés pendant l'inspection : Reference documents used for inspection:
 - Norme NFC 17102

NFC 17102 UTE 09/2011

- Lieu de l'inspection et date ou période d'intervention : Place of inspection & date or period: BUREAU VERITAS 1, rue de Micy - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN, le 07/03/12
- Annexes à ce certificat : Annexes to this certificate: (Nombre total de pages): 56 pages Rapports d'inspection n°2436847/1/1 du 11/04/12 & 2403088/1/1 du 06/02/12

Je soussigné, inspecteur de Bureau Veritas, certifie que la fourniture référencée ci-dessus a été inspectée en conformité aux prescriptions de la commande et aux exigences contractuelles qui s'appliquent à la mission confiée à Bureau Veritas. Résultat de l'inspection : Les essais appliqués au Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage PrimeR sont conformes à l'Annexe C de la norme NFC 17 102 édition 09/2011 »

The undersigned, inspector to Bureau Veritas, certifies that the here above mentioned supply was inspected in conformity with the applicable requirements of the purchase order and the contractual requirements governing the mission entrusted to Bureau Veritas

without any remarks. Inspection result: The test carried out on the F accordance with the Appendix C of the NFC 17 102 standard release	PrimeR Early Streamer Emission lightning conductor are in
Contrôlé par : Inspected by	Vérifié par : Checked by
Nom : TARDIF Christian Name	Nom : Tony BIONDOLILLO
Date d'émission : 11/04/12 Date of issue	WITNESSED
Centre de contrôle : BV Valenciennes Inspection Center.	BY : T. BIONDOLILLO
Diffusion: CLIENT FABRICANT	