

# ATTESTATION DE CONFORMITE ATTESTATION OF CONFORMITY

N°IND-62561-5-27072022

Aux exigences de la norme NF EN 62561-5:2017 / *To the requirements of standard NF EN 62561-5:2017.*

## **Pour le matériel / For the apparatus :**

REGARD DE VISITE FONTE CLASSE FORTES CHARGES / *CAST IRON INSPECTION HOUSING CLASS HEAVY LOAD*

**Référence / Reference :** P7050

## **Constructeur / Manufacturer :**

INDELEC  
61 chemin des Postes  
59500 Douai  
France

## **SELON LES REFERENTIELS / ACCORDING TO STANDARDS :**

NF EN 62561-5 (12-2017)

## **DOCUMENTS PRIS EN COMPTE / REVELANT DOCUMENTS :**

Rapport d'essai / *Test report* : IND-PS-62561-5-12032021

## **CONCLUSION**

Les résultats des tests du regard de visite en fonte P7050 sont conformes aux exigences de la norme NF EN 62561-5:2017 pour la classe « fortes charges » (>30 kN).

*The test results of the P7050 cast iron inspection housing comply with the requirements of standard NF EN 62561-5:2017 for the "heavy loads" class (>30 kN).*

Pour INDELEC / *On behalf of INDELEC,*

Dr Sylvain FAUVEAUX  
Chef de Projets R&D / *R&D Project Manager,*  
Responsable certification LiRi LAB / *LiRi LAB Certification Manager*

Douai (France), 27/07/2022.

