

ATTESTATION DE CONFORMITE ATTESTATION OF CONFORMITY

N°IND-62561-2-19072018

Aux exigences de la norme NF EN 62561-2 / To the requirements of standard NF EN 62561-2.

Pour le matériel / For the apparatus :

POINTE CAPTRICE (INOX) / LIGHTNING AIR TERMINAL (STAINLESS STEEL)

Références / References : P1031C

Constructeur / Manufacturer :

INDELEC
61 chemin des Postes
59500 Douai
France

SELON LES REFERENTIELS / ACCORDING TO STANDARDS :

NF EN 62561-2:2016

REQUIREMENTS VERIFIES / VERIFIED REQUIREMENTS :

- ◆ Diamètre / Diameter : 20 mm
- ◆ Résistance à la rupture / Breaking point : 500-700 N/mm² minimum
- ◆ Résistivité / Resistivity : 0.73 µΩ.m
- ◆ Corrosion / Corrosion : Brouillard salin et atmosphère sulfureuse / Salt mist and sulfurous atmosphere

RESULTATS DES TESTS / TESTS RESULTS :

Produits Products	Diamètre Diameter	Résistance à la rupture Breaking point	Résistivité Resistivity	Corrosion Corrosion
P4005C P4002	> 15mm CONFORME COMPLIANT	400 - 770 N/mm ² CONFORME COMPLIANT	≤ 0.80 µΩ.m CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT

CONCLUSION

Les caractéristiques de la pointe caprice P1031C sont conformes aux exigences de la norme NF EN 62561-2.
The features of the lightning air terminal P1031C comply with the requirements of the NF EN 62561-2 standard.

Pour INDELEC / *On behalf of INDELEC,*

Dr Sylvain FAUVEAUX
Chef de Projets R&D / *R&D Project Manager,*
Responsable certification LiRi LAB / *LiRi LAB Certification Manager*

Douai (France), 19/07/2018.

